

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0547-00057

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2598-5001-8019

Pastato adresas: Saulėtekio tak. 20, Palanga, Palangos m. sav.


Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 817,61

Viso pastato šildomas plotas, m²: 817,61

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:

Nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:



* A++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	162,91
Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	73,23
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	0,98
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² ·metai):	69,11
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m ² ·metai):	1,73
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m ² ·metai):	69,07
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	21,17
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² ·metai):	4,05
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² ·metai):	30,66

Sertifikavimo eksperto pastabos:

Sertifikato išdavimo data: 2017-05-29 Sertifikato galiojimo terminas: 2027-05-29

Sertifikatą išdavė
ekspertas

Antanas Valatka

Atestato
Nr.0547

142239