

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0051-01360

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2596-5000-1012

Pastato adresas: J. Biliūno g. 11, Palanga, Palangos m. sav.


Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 1524.47

Viso pastato šildomas plotas, m²: 1524.47

Nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:



* A+++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	175.29
Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	70.26
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	0.95
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² ·metai):	35.59
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m ² ·metai):	18.33
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m ² ·metai):	96.98
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	27.10
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² ·metai):	4.05
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² ·metai):	33.49

Sertifikavimo eksperto pastabos:

Sertifikato išdavimo data : 2017-02-19 Sertifikato galiojimo terminas: 2027-02-19

Sertifikatą išdavė
ekspertas



Ričardas Gediminas Grigaliūnas

Atestato
Nr.0051

144570