

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0233-00553

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2597-8000-2016

Pastato adresas: Kretingos 33, 00112 Palanga, Palangos m. sav.


Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 1485,08

Viso pastato šildomas plotas, m²: 1485,08

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:

Nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:



* A+++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą,
G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	149,81
Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	63,02
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	1,05
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² ·metai):	61,76
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m ² ·metai):	1,59
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m ² ·metai):	57,14
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	21,66
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² ·metai):	4,59
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² ·metai):	28,45

Sertifikavimo eksperto pastabos:

Sertifikato išdavimo data : 2017-07-03

Sertifikato galiojimo terminas:

2027-07-03

Sertifikatą išdavė
ekspertas

Renatas Milašius

Atestato
Nr.0233

149480