


# PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0086-0000

Unikalus pastato Nr.:	2597-2000-8016
Pastato adresas:	Kastyčio g. 35, Palanga, Palangos m. sav.
Pastato paskirtis:	Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)
Pastato naudingasis plotas:	1051,05 m <sup>2</sup>

Pastatų energinio naudingumo klasifikavimas į klases\*:

Nustatyta pastato energinio naudingumo klasė:



\* A++ klasė yra laikoma aukščiausia, nurodo energijos beveik nevirtojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skačiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto:

159,18 kWh/(m<sup>2</sup>×metai)

Pagrindinis pastato šildymui naudojamas šilumos šaltinis:

Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas

Energijos sąnaudos pastato šildymui:

117,13 kWh/(m<sup>2</sup>×metai)


Sertifikato išdavimo data:

2016-03-14

Sertifikato galiojimo terminas:

2026-03-14

Sertifikatą išdavė ekspertas

  
Raimundas Juodzevičius

Atestato Nr.0086

122099

Skaiciavimai atlikti pagal UAB „Progresyvūs projektai“ parengtą projektą 15.02.70-TDP, numatant atlikti pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Skaiciavimuose įvertinta, kad pastato išorės sienos tarp šildomų patalpų ir įstiklinto balkono paliekamos neapšiltintos.