

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0051-01376

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2595-9003-0019

Pastato adresas: S. Neries g. 7, Palanga, Palangos m. sav.


Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 827.12

Viso pastato šildomas plotas, m²: 827.12

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:

Nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:



* A+++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevarojantį pastatą,
G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	173.89
Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	66.93
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	0.81
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² ·metai):	42.00
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m ² ·metai):	21.63
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m ² ·metai):	84.29
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	28.28
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² ·metai):	4.05
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² ·metai):	33.38

Sertifikavimo eksperto pastabos:

Sertifikato išdavimo data : 2017-02-19

Sertifikato galiojimo terminas: 2027-02-19

Sertifikatą išdavė
ekspertas



Ričardas Gediminas Grigaliūnas

Atestato
Nr.0051

144569