

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0158-00344

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2598-4001-6014

Pastato adresas: Saulėtekio tak. 2, LT-00124 Palanga, Palangos m. sav.


Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 839.97

Viso pastato šildomas plotas, m²: 839.97

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:

Nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:



* A++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² -metai):	172.60
Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² -metai):	60.14
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	0.81
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² -metai):	86.77
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m ² -metai):	3.49
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m ² -metai):	26.70
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² -metai):	31.25
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² -metai):	13.50
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² -metai):	33.50

Sertifikavimo eksperto pastabos:

Sertifikato išdavimo data :

2016-10-18

Sertifikato galiojimo terminas:

2026-10-18

Sertifikatą išdavė
ekspertas

Kostas Brazdauskis

Atestato
Nr.0158

133858