

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0076-00384

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2596-1003-6013

Pastato adresas: M. Valančiaus g. 6, 00314 Palanga, Palangos m. sav.


Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 621.80

Viso pastato šildomas plotas, m²: 621.80

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:

Nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:



* A+++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	164.19
Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	32.68
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	0.56
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² ·metai):	51.31
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m ² ·metai):	5.83
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m ² ·metai):	30.40
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	32.08
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² ·metai):	13.50
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² ·metai):	33.14

Sertifikavimo eksperto pastabos:

Sertifikato išdavimo data : 2017-02-27 Sertifikato galiojimo terminas: 2027-02-27

Sertifikatą išdavė
ekspertas

Mantas Naudžiūnas

Atestato
Nr.0076

144612