

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0233-00540

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2597-4001-6016

Pastato adresas: Vytauto 138, 00153 Palanga, Palangos m. sav.


Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 1045,47

Viso pastato šildomas plotas, m²: 1045,47

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:

Nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:



* A++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	145,00
Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	58,90
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	0,87
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² ·metai):	81,32
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m ² ·metai):	1,70
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m ² ·metai):	29,80
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	22,02
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² ·metai):	4,91
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² ·metai):	27,66

Sertifikavimo eksperto pastabos:

Sertifikato išdavimo data : 2017-05-12 Sertifikato galiojimo terminas: 2027-05-08

Sertifikatą išdavė
ekspertas

Renatas Milašius

Atestato
Nr.0233

144117