

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0426-00012

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2596-1001-1012

Pastato adresas: Jūratės 28, Palanga, Palangos m. sav.


Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 635.10

Viso pastato šildomas plotas, m²: 635.10

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:

Nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:



* A+++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojančią pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skačiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	208.16
Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	29.16
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	0.00
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² ·metai):	71.77
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m ² ·metai):	4.82
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m ² ·metai):	36.08
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	22.27
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² ·metai):	4.05
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² ·metai):	45.89

Sertifikavimo eksperto pastabos:

Sertifikato išdavimo data :

2015-06-09

Sertifikato galiojimo terminas:

2025-06-09

Sertifikatą išdavė
ekspertas

Povilas Mikašauskas

Atestato
Nr.0426

108004