

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0426-00014

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2597-9000-5012

Pastato adresas: Sodų 11, Palanga, Palangos m. sav.


Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 938.81

Viso pastato šildomas plotas, m²: 938.81

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:

Nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:



* A+++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevarojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skačiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	205.36
Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	29.24
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	0.00
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² ·metai):	62.93
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m ² ·metai):	1.64
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m ² ·metai):	45.22
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	21.14
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² ·metai):	4.05
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² ·metai):	45.29

Sertifikavimo eksperto pastabos:

Sertifikato išdavimo data : 2015-07-01 Sertifikato galiojimo terminas: 2025-07-01

Sertifikatą išdavė
ekspertas

Povilas Mikašauskas

Atestato
Nr.0426